

令和6年10月1日

回 答 書

九十九里地域水道企業団
企業長 鹿 間 陸 郎
(公 印 省 略)

工 事 名 : 長柄浄水場 (I) 2系浄水池耐震補強工事

上記件名について、令和6年9月25日付けで質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 質問 : 第1号内訳書 カッター工 (ウォールソーイング) 積算条件の開示願います。
・ウォールソーイングの規格は中配筋・低配筋どちらでしょうか。

回答 : 本工事の積算において使用している材料等については、①千葉県積算基準 (設計単価編) ②物価資料 (「建設物価」、「積算資料」) ③見積という順番で判断しており (②の「建設物価」、「積算資料」に掲載されている材料等については2つの物価資料「建設物価」、「積算資料」に掲載がある場合は平均値)、現場状況に応じた条件で積算しています。また、規格は低配筋としています。

- 2 質問 : 第2号内訳書 無収縮モルタル注入の積算条件の開示願います。

回答 : 質問1と同様の条件で積算しています。

- 3 質問 : 第2号内訳書 チッピングの積算条件の開示願います。

回答 : 本工事の積算において使用している積算歩掛については、①水道事業実務必携 ②国土交通省 土木工事標準積算基準書③物価資料 (「建設物価」、「積算資料」) という順番で判断・設定しており、現場状況に応じた条件で積算しています。

4 質問：第2号内訳書 アンカー材料の名称及び規格、単価の開示願います。

回答：設計図面5葉中5の鉄筋加工重量表を参照してください。

5 質問：第2号内訳書 鉄筋探査(横向き・下向き)の積算条件の開示願います。

回答：導流壁増打ち補強におけるせん断補強鉄筋打込みに関わる鉄筋探査工となります。積算条件については、質問1と同様の条件で積算しています。

6 質問：第3号内訳書 既存塗膜防食除去の積算条件の開示願います。

回答：導流壁増打ち補強に伴う既存塗膜除去に関わる塗膜除去工となります。

7 質問：第3号内訳書 内面防食工の積算条件の開示願います。

回答：厚生労働省令水道施設基準適合のモルタル防水です。

8 質問：第4号内訳書 高圧洗浄の高圧洗浄機の規格及び仕様の開示を願います。

回答：加圧力15Mpa程度の高圧洗浄機です。

9 質問：第4号内訳書 汚泥運搬工の4tバキューム車の規格及び仕様の開示願います。

回答：-96kpa程度の吸引力がある4tバキューム車です。

10 質問：第6号内訳書 アスベスト事前調査ですが、特記仕様書内にて「分析方法は、日本産業規格(JIS)A1481-1、A1481-2若しくはA1481-3又はこれらと同等以上の精度を有する分析方法を用いるものとする。」とありますが、精度によって単価が異なるため、精度及び単価の開示願います。

回答：「石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令21号)」に基づく事前調査になるため、現場状況に応じた条件で積算してください。

11 質問：経費計算の工種区分ですが、「河川・道路構造物工事」にて積算してよろしいでしょうか。異なる場合は工種区分の開示願います。

回答：工種区分は「令和6年度 水道事業実務必携」の「構造物工事（浄水場等）」にて積算しています。

以上