

令和5年5月16日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、4月25日にサンプリング採取を行い、放射性物質を測定しましたのでその結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場(4月25日採取)

単位: Bq(ベクレル)/kg

| 項目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|--------|--------|---------|--------|-----|
| | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 天日乾燥汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

◎ 水道水については、平成23年4月12日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

3. 平成30年度以降の放射性物質の測定について

平成23年4月以降、搬出時期に放射性物質の分析を各乾燥床ごとに実施してまいりましたが、ここ数年100Bq/kg以下と非常に低い濃度で安定した状況が続いております。

このことから、平成30年度以降の放射性物質の分析は、搬出時1床を実施することに変更しました。

令和 5 年 5 月 3 0 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、5月11日にサンプリング採取を行い、放射性物質を測定しましたのでその結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場 (5月11日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

| 項 目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|--------|--------|---------|--------|----|
| | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 天日乾燥汚泥 | 不検出 | 不検出 | 9 | 9 |

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

3. 平成 30 年度以降の放射性物質の測定について

平成 23 年 4 月以降、搬出時期に放射性物質の分析を各乾燥床ごとに実施してまいりましたが、ここ数年 100Bq/kg 以下と非常に低い濃度で安定した状況が続いております。

このことから、平成 30 年度以降の放射性物質の分析は、搬出時 1 床を実施することに変更しました。

令和 5 年 7 月 3 1 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、長柄浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、7月14日にサンプリング採取を行い、放射性物質を測定しましたのでその結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)長柄浄水場(7月14日採取)

単位: Bq(ベクレル)/kg

| 項 目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|--------|--------|---------|--------|-----|
| | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 天日乾燥汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

3. 平成 30 年度以降の放射性物質の測定について

平成 23 年 4 月以降、搬出時期に放射性物質の分析を各乾燥床ごとに実施してまいりましたが、ここ数年 100Bq/kg 以下と非常に低い濃度で安定した状況が続いております。

このことから、平成 30 年度以降の放射性物質の分析は、搬出時 1 床を実施することに変更しました。

令和 5 年 1 2 月 1 2 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、11月27日にサンプリング採取を行い、放射性物質を測定しましたのでその結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場(11月27日採取)

単位: Bq(ベクレル)/kg

| 項 目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|--------|--------|---------|--------|-----|
| | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 天日乾燥汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

3. 平成 30 年度以降の放射性物質の測定について

平成 23 年 4 月以降、搬出時期に放射性物質の分析を各乾燥床ごとに実施してまいりましたが、ここ数年 100Bq/kg 以下と非常に低い濃度で安定した状況が続いております。

このことから、平成 30 年度以降の放射性物質の分析は、搬出時 1 床を実施することに変更しました。

令和5年12月20日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えたため、12月12日にサンプリング採取を行い、放射性物質を測定しましたのでその結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場 (12月12日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

| 項目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|--------|--------|---------|--------|-----|
| | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | 合計 |
| 天日乾燥汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

◎ 水道水については、平成23年4月12日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

3. 平成30年度以降の放射性物質の測定について

平成23年4月以降、搬出時期に放射性物質の分析を各乾燥床ごとに実施してまいりましたが、ここ数年100Bq/kg以下と非常に低い濃度で安定した状況が続いております。

このことから、平成30年度以降の放射性物質の分析は、搬出時1床を実施することに変更しました。